

# OBEC NOVOTŤ

špeciálny stavebný úrad

Novot' 285, 029 55 Novot'

Číslo: SOcÚ/24/0269/NO-2

V Novoti, dňa 18. apríla 2024

Vybavuje: Ing. L. Laššáková

Tel. č.: 043/5581105, 0905 313 745

## Verejná vyhláška

# ROZHODNUTIE

Obec Novot' v zastúpení starostom obce Ing. Dušanom Jendrašíkom, ako príslušný vodohospodársky orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle §63 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len vodný zákon/ a podľa §62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na základe výsledku vykonaného vodoprávneho a stavebného konania, predložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

**stavebníkom Mgr. Pavol SOCHUĽÁK  
a manželka Mgr. Katarína SOCHUĽÁKOVÁ,**

**Ulica Nižný koniec 1422/40, 029 56 Zákamenné  
vydáva povolenie**

### I.

podľa ustanovenia §21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona na **osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd** z vrtanej studne na parcele **C - KN č. 280/29 /LV č. 5290/** v k.ú. Novot', obec Novot', okres Námestovo pre účely zásobovania rodinného domu pitnou vodou.

#### Podmienky osobitného užívania vôd:

##### 1. údaje o osobitnom užívaní vôd - odbere podzemných vôd:

- odber podzemnej vody z vrtanej studne, je určený pre zásobovanie rodinného domu
- pôvod čerpanej vody: podzemná voda
- voda zo studne je odčerpávaná ponorným čerpadlom a k objektu rodinného domu je dopravovaná vodovodnou prípojkou HDPE DN 32 v dĺ. 12,50 m.

##### 2. Údaje o povolenom množstve odoberaných vôd:

Priemerné množstvo odberanej vody za deň l/d/počet osôb 5	Maximálne množstvo odberanej vody za deň l/d/počet osôb 5	Celkové množstvo doberanej vody m <sup>3</sup> /rok/počet osôb 4
725	1450	264,70

##### 3. Údaje o povolenom množstve odoberaných vôd:

- voda zo studne je odoberaná počas 365 dní v roku.

#### 4. **Ďalšie podmienky povolenia na odber podzemných vôd:**

- Voda zo studne bude používaná iba pre potreby rodinného domu žiadateľa
- Odber podzemnej vody nesmie negatívne ovplyvniť stav a kvalitu podzemnej vody
- Studňa nebude ovplyvňovať studne okolitých pozemkoch

5. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

6. Viest' prevádzkové záznamy o mesačnom a ročnom množstve odobratých podzemných vôd na základe odčítania spotreby z vodomerného zariadenia.

7. Na účely využitia odberu vôd pre pitnú vodu musia byť splnené požiadavky na kvalitu vody a vykonávaná kontrola kvality vody v zmysle platných právnych predpisov. Odber podzemných vôd sa bude vykonávať kontinuálne.

#### **Časová platnosť povolenia:**

Povolenie na odber podzemných vôd platí 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „**Vŕtaná studňa - zdroj vody individuálneho zásobovania**“. Stavebníci požiadajú tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia osobitné užívanie vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia. Tunajší úrad môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané v zmysle §21 ods. 5 vodného zákona.

## II.

podľa §26 ods. 1 a 4 vodného zákona v súlade s §52 vodného zákona a podľa §66 stavebného zákona na zariadenie vodnej stavby „**Vŕtaná studňa - zdroj vody individuálneho zásobovania**“ ktorá sa nachádza na parcele C - KN č. 280/29 /LV č. 5290/ v k.ú. Novot', obec Novot', okres Námestovo.

**Popis stavby:** *Rodinný dom bude napájaný vodovodom zo studne S umiestnenou na parcele 280/29 so vstupnou šachtou ktorú bude tvoriť vodomerná šachta. Na udržanie konštantného tlaku bude použitá zostava od f. GRUNDFOS typ: KOMPLET SQE. Studňa VS bude vybavená ponorným čerpadlom (čerpadlo bude navrhnuté podľa skutočných parametrov čerpacej studne), bude slúžiť ako napájači zdroj pitnej vody. Na studňu bude rodinný dom napojený vodovodom z rúr HDPE 32x2,0mm. Ostatné zariadenia zostavy na udržanie konštantného tlaku (Tlakové čidlo, riadiaca jednotka a expanzná nádoba) budú umiestnené v objekte SO01 v suteréne v technickej miestnosti - 0.04. Meranie spotreby vody bude zabezpečené vo vodomernej šachte domovým vodomerom PREMA MN QN 2,5, Qn= 2,5m<sup>3</sup>/h. Vodovod a domový vodomer sú dimenzované na výpočtový prietok vody 0,85 l/s.*

*Potrubia vodovodnej prípojky aj vonkajšieho vodovodu budú spádované smerom k vypúšťacím armatúram vodomernej zostavy. Vonkajšieho vodovodu budú ukladané vo vykopanej ryhe do pieskového lôžka so zrnou frakcie maximálne 10mm. Obsyp potrubia bude mať zrno maximálne 20mm a zhutňovaný bude po vrstvách max.150mm. Potrubie bude opatrené vyhľadávacím vodičom AY 6 mm<sup>2</sup>. Pri kladení potrubí je nutné dodržať minimálnu výšku krytia potrubí 1200mm.*

*Objekt šachty bude umiestnený nad studňou. Celková dĺžka vodovodnej prípojky bude cca 12,5 m. Vodovodná prípojka bude slúžiť na pokrytie potreby pitnej vody. Na novej vodovodnej prípojke HDPE p32x2,0 SDR17 PN 10 bude nad studňou VS osadená nová vodomerná šachta. Vodomerná šachta bude zároveň tvoriť vstupný objekt pre studňu. Nová vodomerná šachta bude vybavená vodomernou zostavou. Celková dĺžka vodovodnej prípojky bude cca 7,0 m.*

*Studňa S bude vybavená ponorným čerpadlom (čerpadlo bude navrhnuté podľa skutočných parametrov čerpacej studne),Ostatné zariadenia na udržanie konštantného tlaku ako aj zariadenia na úpravu kvality vody budú umiestnené v objekte RD (SO01). Upravená pitná voda bude privedená ku zariadeniam predmetom.*

### *Vodomerná šachta*

Nová vodomerná šachta VŠ bude plastová o rozmeroch ŠxVxH 1450x 1800 x 1150 mm, s osadeným rebrikom. Šachta bude uložená na podkladnom betóne hrúbky 100 mm a zhutnenom štrkovom lôžku hrúbky 150 mm. Na dne šachty bude vyhotovený otvor ktorý bude slúžiť ako vstup do studne. Vstup do šachty bude prekrytý uzamykateľným poklopom rozmerov 600x800 mm. Meranie spotreby vody bude zabezpečené vo vodomernej šachte domovým vodomerom PREMA MN QN 2,5,  $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ . Vodovodná prípojka, vonkajší vodovod a domový vodomer sú dimenzované na výpočtový prietok vody 0,85 l/s.

### *Studňa*

Potreba pitnej vody pre objekt bude zabezpečená zo studne S. Priemer studne hĺbku, ako aj presnú polohu studne určí hydrogeológ na základe hydrogeologicého posudku. Pred stavbou studne musí stavebník požiadať o rozbor kvality vody z kontrolného vrtu najbližšiu hygienickú stanicu a testovanie opakovať aj s vodou z hotovej studne. Na základe rozboru bude systém opatrený podľa potreby domácou úpravovňou vody a jej filtrovaním a dezinfekciou (určí dodávateľ na základe rozboru vody). V studni bude osadené ponorné čerpadlo. Presný typ čerpadla bude určený na základe parametrov studne. Min prietok prietok čerpadla bude 0,85 l/s.

Studňa skladá sa z troch hlavných častí nasledovne:

- zárubnica plná
- vnútorný priemer 150 mm, materiál PVC a je umiestnená hladinou spodnej vody, jej úlohou spolu s ílovým tesnením je zabrániť povrchovej vode presakujúcej do podlažia vniknúť do studne.
- zárubnica dierkovaná
- vnútorný priemer 150 mm, materiál PVC a je umiestnená vo zvodnej vrstve, opatrená otvormi šírky 3 mm a dĺžky 20 cm. Jej prostredníctvom sa do studne dostáva podzemná voda. Z hľadiska potreby vody pre rodinný dom je nutné, aby výdatnosť vodného zdroja bola min. 7 l/hod.
- kalník
- vnútorný priemer 150 mm. V priestore kalníka sa zhromažďujú zvodny vylúčené látky, a to najmä jemný piesok, ílovité častice a pod. Tieto sa odstraňujú pomocou kalového čerpadla.

Studňa je v hornej časti ukončená vo vodomernej šachte v hĺbke 1,3 m pod úrovňou terénu. Terén okolo studne je opatrený nepriepustnou spevnenou plochou v okolí 1,0 m so sklonom 2%. Vo vodomernej šachte je inštalované ponorné čerpadlo s ovládaním napájané elektrickým káblom CYKY J 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Elektroinštalácia spočíva v priamom pripojení čerpadla do elektrickej siete pomocou originál el. kábla.

Projekt stavby vypracoval: **Ing. Jozef Šimjak, s.č. 316, 029 55 Novor'**

Zodpovedný projektant: **Ing. Maroš Salva, Bešeňová 191, 034 83 Liptovská Teplá, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4964\*14**

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadne zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
4. Za vytýčenie priestorovej polohy stavby a za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá v zmysle § 46c stavebného zákona geodet a kartograf stavby.
5. Stavba bude ukončená do 30. mája 2026.

6. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky. Navrhovateľ oznámi dodávateľa tunajšiemu úradu v zákonom stanovenej lehote.
7. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného/prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:
8. Pre stavbu použiť výrobky, ktoré spĺňajú vlastnosti v súlade s ustanovením §43f stavebného zákona a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
9. Pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu všetkých podzemných inžinierskych sietí, požiadavky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.
10. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu podľa §66 ods.3 písm. h) stavebného zákona termín začatia stavby písomnou formou
11. Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu dokončenej stavby v zmysle §26 vodného zákona a §76 stavebného zákona.
12. Stavebník je povinný stavebný pozemok dať do pôvodného stavu najneskôr do kolaudácie stavby.
13. Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.

#### **Stavebníci sú povinní dodržať podmienky dotknutých orgánov:**

##### **Stanovisko SVP, š. p. SPHV Ružomberok k vrtanej studni pod č. SVP 638/2024/2 zo dňa 09.01. 2024**

- Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko: Predmetná stavba bude realizovaná mimo vodných tokov v správe SVP, š.p. PHV, OZ Ružomberok.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany máme nasledovné pripomienky: 1. S umiestnením a realizáciou stavby „Vodovodná prípojka - vrtaná studňa“ súhlasíme. 2. Množstvo odobranej vody požadujeme merať certifikovaným meradlom. 3. Správca povodia neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite. 4. Nahlásiť začiatok a koniec prác a ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š. p., PHV, OZ Ružomberok (0903 806 388, 0914 325 866). 5. Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy, v zmysle § 63 ods. 1 písm. a) vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení platných predpisov, rozhoduje vo veciach povolenia na odber podzemných vôd a ich využívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností) a uskutočnenia vodnej stavby - studne, ktorá s týmto odberom súvisí. 6. Povolenie na odber vôd je časovo ohraničené v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení platných predpisov a možno ho vydať maximálne na dobu 10 rokov. Povoľujúci orgán môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané. 7. Upozorňujeme, že množstvá odobratej vody nad 1250 m<sup>3</sup> mesačne alebo nad 15000 m<sup>3</sup> ročne sú spoplatnené. 8. Pre určenie vhodnosti na pitné účely je potrebný chemický a bakteriologický rozbor vody. Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

##### **Vyjadrenie Obce Novot' - príslušný orgán ochrany vôd k územnému a stavebnému konaniu - výstavba rodinného domu pod č. 1603d/2023-537 zo dňa 06.03. 2024**

- Obec Novot', zastúpená starostom obce p. Ing. Dušanom Jendrašikom, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §63 ods. 3) písm. a) zákona č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti stavebníkov Mgr. Pavol Sochulák a manž. Mgr. Katarína, Ulica Nižný koniec 1422/40, Zákamenné o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na stavbu vrtanej studne na parcele C-KN č. 280/29 v k.ú. Novot' vydáva vyjadrenie podľa §28 ods. 1 vodného zákona.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok:

Umiestnenie stavby „Vrtaná studňa“ podľa situácie osadenia stavby.

Na účely využitia odberu vôd pre pitnú vodu musia byť splnené požiadavky na kvalitu vody a vykonávaná kontrola kvality vody v zmysle platných právnych predpisov. Odber podzemných vôd sa bude vykonávať kontinuálne.

Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody v akreditovanom laboratóriu.

Podľa § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je zakázané pripojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

Pred zahájením zemných prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu všetkých podzemných inžinierskych sietí, požiadavky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.

Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu dokončenej stavby v zmysle §26 vodného zákona a §76 stavebného zákona. Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Vyjadrenie sa vydáva na žiadosť stavebníkov.

- Na základe oznámenia zo dňa 06. marca 2024 o **začatí stavebného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 24. marca 2024 neboli prítomní/neboli ospravedlnení účastníci konania.**

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: nie sú.

**Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby, stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.**

**Stavba nesmie byť začatá, kým rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 správneho poriadku.**

**Rozhodnutie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.**

**Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebníci **Mgr. Pavol SOCHUĽÁK a manželka Mgr. Katarína SOCHUĽÁKOVÁ, Ulica Nižný koniec 1422/40, 029 56 Zákamenné** podali dňa 05. marca 2024 na Obec Novot' - špeciálny stavebný úrad žiadosť o zriadenie vodnej stavby „**Vrtná studňa - zdroj vody individuálneho zásobovania**“ pri rodinnom dome a **povolenie na odber podzemnej vody**, ktorá sa bude nachádzať na stavebnej parcele C - KN č. 280/29 /LV č. 5290/ v k.ú. Novot', obec Novot', okres Námestovo v zmysle §26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len vodný zákon/ v platnom znení na uskutočnenie vodnej stavby. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Na základe predložených podkladov bolo oznámené dňa 06. marca 2024 začatie spojeného územného stavebného konania známym účastníkom a dotknutým orgánom a nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27. marca 2024. Na ústnom pojednávaní bol prejednaný predložený návrh s projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami osadenia stavby a napojenia na inžinierske siete a prejednálo sa konkrétne osadenie stavby na pozemku v návaznosti na susedné pozemky a nehnuteľnosti a výškové osadenie stavby. **Účastníci sa konania nezúčastnili/neospravedlnili aj keď boli oboznámení so začatím spojeného územného a stavebného konania a preto stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia.** Účastníci konania boli zároveň v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

Správny orgán v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o povolenie vodnej stavby z hľadísk uvedených v §26 a §52 vodného zákona a v §62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením ani užívaním stavby nie sú ohrozené či obmedzené práva a odôvodnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky stanovené stavebným zákonom, vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania: nie sú.

Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania rozhodnutia a v priebehu vodoprávneho konania nenašiel vodoprávny orgán také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, vydal rozhodnutie, ktorým stavbu povolil.

*Správny poplatok v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: zaplatený v hodnote 30,00 EUR podľa položky 60 písm. a/ ods. 3 sadzobníka správnych poplatkov do pokladne Obce Novot' dňa 12. februára 2024.*

## **P o u č e n i e**

Podľa §54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Novot', Novot' 285, 029 55 Novot'.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.

**Ing. Dušan JENDRAŠÍK**  
starosta Obce Novot'

### **Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:**

- **Mgr. Sochuľák Pavol, Ulica Nižný koniec 1422/40, Zákamenné**
- **Mgr. Katarína Sochuľáková, Ulica Nižný koniec 1422/40, Zákamenné**
- **Zodpovedný projektant: Ing. Maroš Salva, Bešeňová 191, 034 83 Liptovská Teplá**
- **vlastníci susedných pozemkov: LV č. 5418, 3351, 9243, 5290**

*Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou /§ 61 ods. 4 stavebného zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania/ a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Novot', pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.*

Vyvesené dňa: .....19.04.2024.....

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.

.....

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na Spoločný obecný úrad, Ul. Hattalova 1087, 029 01 Námestovo.

**Doručuje sa na vedomie (nemá právne účinky):**

Navrhovateľ:

1. **Mgr. Sochuľák Pavol, Ulica Nižný koniec 1422/40, Zákamenné**
2. **Mgr. Katarína Sochuľáková, Ulica Nižný koniec 1422/40, Zákamenné**
3. *Zodpovedný projektant: Ing. Maroš Salva, Bešeňová 191, 034 83 Liptovská Teplá*

**Doručí sa:**

Dotknuté orgány

4. *Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany*
5. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
6. *Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina*
7. *Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava*
8. *OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, ČK 62/30, 029 01 Námestovo*
9. *Spis*